



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА
Свердловской области
Прокуратура
Орджоникидзевского района
г. Екатеринбурга
ул. Фрезеровщиков, 25А,
г. Екатеринбург, 620135,
т. 333-74-00
10.10.2018 № 02-11-2018

Директору
ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-
интернат № 12»

Филипповой И.В.

ул. Бакинских комиссаров, 50А,
г. Екатеринбург

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о несовершеннолетних

Прокуратурой Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга в сентябре 2018 года совместно со специалистами отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, а также со специалистом ТО Роспотребнадзора проведена проверка исполнения законодательства о безопасности пребывания несовершеннолетних в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 12», расположенном по адресу г. Екатеринбург, ул. Бакинских комиссаров, 50А, а также соблюдения законодательства о защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе проведенной проверки прокуратурой района выявлены нарушения требований ст. 55 Конституции Российской Федерации, ст.36 ГК РФ, ст. 26, 43 Закона Свердловской области «О защите прав ребенка» от 23.10.1995 № 28-ОЗ, ст. 9 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности», п. п. 1, 2 ст. 17, п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ.

Проведенной проверкой в ГКОУ СО «Екатеринбургская школа-интернат № 12» выявлены следующие нарушения норм и правил пожарной безопасности, а именно:

1. двери складских помещений и кладовых не выполнены с требуемым пределом огнестойкости. (1,2,3,4, этажах) ФЗ от 27.12. 2002г. №184 «О техническом регулировании» СНиП 21.01.97* п.7.4, 5.14* т.2 п.7.4
2. не обеспечено наличие на дверях помещения складского назначения (склада) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс

зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона (1,2,3,4, этажах) ППРФ от 25 апреля 2012 № 390 Правила противопожарного режима в РФ п. 20

3. светильники эксплуатируются со снятыми колпаками предусмотренные конструкцией светильника ППРФ от 25 апреля 2012 N 390 Правила противопожарного режима в РФ п. 42 в)

4. устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии (выход с мастерской первого этажа) ППРФ от 25 апреля 2012 N 390 Правила противопожарного режима в РФ п. 62

5. люк выхода на кровлю не выполнен противопожарным, ФЗ-184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании» ст. 46 СНиП 21-01-97 п.5.14*

6. на путях эвакуации допускается применение горючих материалов (первый этаж эвакуационный выход), ФЗ-184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании» ст. 46 СНиП 21-01-97* п.6.25*

7. производится складирование горючих материалов технических помещениях и помещениях мастерских (первый этаж), ППРФ от 25 апреля 2012 № 390, Правила противопожарного режима в РФ п. 23

8. на путях эвакуации размещаются горючие материалы (коридор первого этажа (мебель)) ППРФ от 25 апреля 2012 № 390, Правила противопожарного режима в РФ п. 23 (б)

9. под лестничным маршам организовано складирование, ППРФ от 25 апреля 2012 № 390, Правила противопожарного режима в РФ п. 23 (к)

10. не произведена очистка территории объекта защиты, ППРФ от 25 апреля 2012 № 390, Правила противопожарного режима в РФ п. 77

11. коридор длиной более 60 метров не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа (4,3 этаж), ФЗ-184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании» ст. 46 СНиП 21-01-97* п.6.26*

Кроме того, в ходе проверки выявлены следующие нарушения требований санитарного законодательства:

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	содержание нарушения
1.	СанПиН 2.1.3.2630-10	р.1,4.2.	ст.24 п.2 ст.24 п.1	На момент обследования 04.10.2018 г. обнаружены дефекты внутренней отделки стен и потолка в кабинете амбулаторного приема, в душевой - на потолке промочки (фотоматериал 052).
2.	СанПиН 2.1.3.2630-10	р.1,7.8.	ст.24 п.1 ст.24 п.2	На момент обследования 04.10.2018 г. светильники общего освещения помещений, размещенные на потолках в изоляторе для девочек, не закрыты сплошными (закрытыми) рассеивателями
3.	СанПиН 2.1.3.2630-10	р.1,8.8.	ст.24 п.1 ст.24 п.2	На момент обследования 04.10.2018 г. в изоляторе для девочек обнаружена медицинская мебель - трюмо) не устойчивая к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.
4.	СанПиН 2.1.3.2630-10	р.1,11.5.	ст.29 п.1 ст.29 п.3	На момент обследования условия для обработки и просушивания уборочного инвентаря в медицинском блоке отсутствуют
5.	СанПиН 2.1.3.2630-10	р.1,11.10	ст.29 п.1 ст.29 п.3	
6.	СанПиН 2.4.2.3286-15	4.21.	ст.24 п.1 ст.24 п.2	На момент обследования 04.10.2018 г. палаты изолятора не отделены от остальных помещений медицинского блока шлюзом с умывальником. В изоляторе для мальчиков и для девочек не предусмотрена буфетная.
7.	СанПиН 2.4.2.3286-15	4.27.7.	ст.24 п.1	Унитазы не оборудованы сиденьями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья человека, допускающих обработку моющими и дезинфекционными средствами
8.	СанПиН 2.4.2.3286-15	4.27.8.	ст.24 п.1	Педальные ведра в туалетах спальных помещений не предусмотрены, используются обычные мусорные ведра
9.	СанПиН 2.4.2.3286-15	4.27.13.	ст.24 п.1 ст.24 п.2	На момент обследования 04.10.2018 г. палаты изолятора не отделены от остальных помещений медицинского блока шлюзом с умывальником. В изоляторе для мальчиков и для девочек не предусмотрена буфетная.
10.	СанПиН 2.4.2.3286-15	4.28.	ст.24 п.1 ст.24 п.2	На момент обследования 04.10.2018 г. обнаружены дефекты внутренней отделки стен и потолка в кабинете амбулаторного приема (фотоматериалы 033; 038), в душевой - на потолке промочки

школа- интернат № 12»

отсутствуют справки, подтверждающие отсутствие судимости.

Указанные выше нарушения законодательства являются не допустимыми, причины и условия, им способствующие, подлежат устранению, а лица, ответственные за соблюдение указанного законодательства, допустившие указанные нарушения в силу ст. 192 Трудового кодекса Российской Федерации подлежат дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24, 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.
3. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель прокурора
Орджоникидзевского района
г. Екатеринбурга

советник юстиции



Н.Б. Бердникова